



V-GAS Bulgaria EAD
2, Solunska Str.
1000 Sofia; BULGARIA
Тел.: +359 2 823 73 37

Изх. № 152/ 23.11.2021г.

До БПГА
Работна група - ВВГ

Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагаме на Вашето внимание коментарите на Ви-газ България ЕАД относно предлаганите промени:

1. В §1 т.7 се предвижда да отпадне т.7 от чл.2 касаеща обхвата на дефиницията на съоръжения под налягане, по-конкретно **пълначни станции** за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.

Изменението напълно ще компрометира безопасността на такива обекти. Нормативната уредба би следвало да се стреми към постигане на условия на по-висока безопасност за крайния потребител и придържане към най-добрите европейски практики. Обръщаме сериозно внимание, че съдовете и резервоарите с ВВГ са широко разпространени в България, като към тях следва да се прилагат специфични изисквания във връзка с характеристиките на ВВГ.

2. В §37 се предвижда да отпадне чл. 148, който поставя изискване в пълначните станции за втечнени газове да се монтират средства за измерване на масата на напълнения газ.

Такова изменение би намалило значително безопасната работа в пълначните станции и ще понижи контрола срещу препълване и претоварване на транспортните средства и бутилки за втечнени газове.

3. §41 предвижда отпадане на целият Раздел II на глава трета от Част трета **Съхранение на транспортируеми съоръжения под налягане**

Липсата на нормативна уредба относно съхранението на транспортируемите съоръжения ще допринесе за развитието на всякакви практики компрометиращи

безопасността. Регламентирането на конкретните забрани и изисквания за разполагане и съхраняване на бутилки е важно за осигуряване на безопасната им експлоатация. Считаме, че би следвало да се предвидят текстове, които изискват Газоснабдителните станции/ пълначни станции да нямат право да пълнят бутилки чиято собственост, пълнене и контрол са отговорност на друг оператор по смисъла на БДС EN 1439 и БДС EN 1440+A1, освен в случаите в които имат договор за това със собственика на бутилките. Поставянето на конкретните изисквания за пълнене, проверка, разполагане и съхраняване на бутилки е важно за осигуряване на безопасната им експлоатация от крайния потребител. Обратното най-малкото би допуснало препълване на бутилки, което е една от най-честите причини за инциденти с тежки последствия - както материални, така и застрашаващи човешкия живот.

4. §58 и §59 се предвижда отпадане на Раздел IV на глава пета от Част трета **Експлоатация на бутилки**, както и отпадане на Раздел V на глава пета от Част трета **Експлоатация на пълначни станции**

Определяме изменението за неправилно, опасно и с тежки последици спрямо обществото и околната среда. То ще доведе до напълно безконтролно и опасно пълнене на бутилки за ВВГ, отделно и до неравнопоставеност на икономическите оператори. С отпадането на изискванията в нормативната уредба към пълначните станции/ пунктовете за пълнене на бутилки ще се внесат още неясноти относно отговорностите на операторите на пазара. Липсата на задължения относно контрол при процесите на пълнене, поддържане и проверка на бутилките, е предпоставка за повишаване на риска за безопасността и здравето на крайните клиенти физически и юридически лица.

Дата: 23.11.2021г.
гр. София

С уважение:

Мая Благоева
Изпълнителен Директор
Ви-Газ България ЕАД